

18. Concurso Público: CPE.13.23. DMOSM - Contratação: Empreitada de “Musealização da Área das Carvalheiras - Área Arqueológica, Centro de Interpretação e Área Envolvente” – Ratificação da aprovação da resposta ao pedido de esclarecimentos.

Submete-se, para ratificação a decisão do Sr. Presidente de 5 de setembro de 2023, que aprovou a proposta de resposta ao pedido de esclarecimentos, assim como a inclusão junto às peças do procedimento, das fichas técnicas complementares à resposta. Tudo conforme documentos anexos.

Contratação: empreitada de "MUSEALIZAÇÃO DA ÁREA DAS CARVALHEIRAS - ÁREA ARQUEOLÓGICA, CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E ÁREA ENVOLVENTE".

**ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DA RESPOSTA AO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTOS.**

Submete-se para ratificação a decisão do Sr. Presidente de 5 de setembro de 2023, que aprovou a proposta de resposta ao pedido de esclarecimentos, assim como a inclusão junto às peças do procedimento, das fichas técnicas complementares à resposta. Tudo conforme documentos anexos.

A técnica da UAC,

1. Proposta de resposta ao pedido de esclarecimentos
2. Pedido de esclarecimentos;
3. Fichas técnicas complementares.

Órgão competente para a decisão de contratar: **Câmara Municipal de Braga**

DELIBERAÇÃO:

Remeta-se à Sr.^a
Diretora.

[Assinatura]
O Diretor do DOM,

04/09/2023

Remeta-se ao Sr.
Presidente.

[Assinatura]
A Diretora da DMOSM,

04/09/2023

Despacho:

[Assinatura]
O Presidente,

(Dr. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio)

23/09/23

Concurso Público: CPE.13.23.DMOSM

Contratação: empreitada de "MUSEALIZAÇÃO DA ÁREA DAS CARVALHEIRAS - ÁREA ARQUEOLÓGICA, CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E ÁREA ENVOLVENTE".

Preço base (Pb): €3.300.000 (três milhões e trezentos mil euros) (Sem IVA);

Prazo máximo de execução da empreitada: 18 (dezoito) meses.

ASSUNTO: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.

I – PROJETO DE DECISÃO

No âmbito do presente procedimento e na sequência do pedido de esclarecimentos apresentado, propõe-se a aprovação das respetivas respostas, prestadas pelos projetistas, assim como a inclusão junto às peças do procedimento das fichas técnicas complementares à resposta.

II – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Pedido de esclarecimentos apresentado:

- Relativamente à Iluminação Normal (artigo 6.2 do capítulo VI), os produtos de referência "Erco" não são identificados pelas características e especificações, designadamente: potência, temperatura de cor da luz, grau de proteção e dimensões. Solicita-se especificações técnicas para iluminação/estudo luminotécnico."

III – RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS**Resposta dos projetistas:****- ESPECIFICAÇÕES GERAIS LUMINÁRIAS ERCO OU EQUIVALENTES:**

Tipo L1 - LUMINÁRIA DE FACHADA do tipo ou equivalente RECESSO tipo "LIGHTMARK" 190 MM, ERCO.

Módulo LED: 6W/825lm (valor máximo a 4000K, CRI 82)

Temperatura de cor: 4000K CRI 82

Distribuição da luz: Feixe de luz profundo

Controlo regulável: Comutável

Cor (corpo): grafite

Classe de proteção: IP65

Tipo L2 - DOWNLIGHT do tipo ou equivalente RECESSO "COMPACT" Ø 140 mm, ERCO.

Tipo L3 - DOWNLIGHT DE SUPERFÍCIE do tipo ou equivalente "COMPACT" Ø 146 mm, ERCO.

Módulo LED: 8W/1100lm (valor máximo a 4000K, CRI 82)

Temperatura de cor: 4000K CRI 82

Distribuição da luz: Extra wide flood

Controlo regulável: por fase

Cor (corpo): RAL 9003

Tipo L4 - TRILHOS ELETRIFICADOS do tipo ou equivalente RECESSO PARA PROJETORES TIPO "POLLUX" Ø 66 MM, ERCO.

Projectores

Módulo LED: 10W/1230lm (valor máximo a 4000K, CRI 82)

Temperatura de cor: 4000K CRI 82

Distribuição da luz: Flood

Controlo regulável: Comutável

Cor (corpo): RAL 9003

Tipo L5 - BALIZAS do tipo ou equivalente "LIGHTMARK", ERCO.

Módulo LED: 6W/825lm (valor máximo a 4000K, CRI 82)

Temperatura de cor: 4000K CRI 82

Distribuição da luz: Feixe de luz profundo

Controlo regulável: Comutável

Cor (corpo): grafite

Classe de proteção: IP65

Tipo L6 - PROJETOR do tipo ou equivalente RECESSO CHÃO "TESIS REDONDO", ERCO.

Uplights, Wide flood.

Módulo LED: 8W/1100lm (valor máximo a 4000K, CRI 82)

Temperatura de cor: 4000K CRI 82

Distribuição da luz: Wide flood

Controlo regulável: Comutável

Cor (corpo): standard

Classe de proteção: IP68

Classe de isolamento II

Tipo L7 - LUMINÁRIA DE FACHADA do tipo ou equivalente RECESSO TIPO "LIGHTMARK" 190 MM, ERCO.

Módulo LED: 6W/825lm (valor máximo a 4000K, CRI 82)

Temperatura de cor: 4000K CRI 82

Distribuição da luz: Feixe de luz profundo

Controlo regulável: Comutável

Cor (corpo): grafite

Classe de proteção: IP65

Tipo L9 - PROJETOR EM ALTURA do tipo ou equivalente (3.5M~) "GECKO", ERCO.

Projectores

Módulo LED: 12W/1650lm (valor máximo a 4000K, CRI 82)

Temperatura de cor: 4000K CRI 82

Distribuição da luz: Flood

Controlo regulável: Comutável

Cor (corpo): RAL 9003

4 de setembro de 2023

O Júri do Procedimento

1. Referência do Procedimento

CPE.13.23.DMOSM

2. Tipo de Procedimento

Concurso Público

3. Entidade Adjudicante

Município de Braga, sita emPraça Conde de Agrolongo - Edifício do Pópulo, com os números de telefone 253616060 e de fax 0 e com o endereço eletrónico contratacao publica@cm-braga.pt.

4. Objeto do Contrato

MUSEALIZAÇÃO DA ÁREA DAS CARVALHEIRAS - ÁREA ARQUEOLÓGICA, CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E ÁREA ENVOLVENTE

5. Pedido de esclarecimento

Interessado	Data	Descrição
Domingos da Silva teixeira, S.A.	2023-08-29 17:43:48	<p>Ex.mos Senhores,</p> <p>Tendo atuado com a diligência necessária no estudo das peças patenteadas, apenas foi possível detetar e identificar as questões agora colocadas, já depois de ultrapassado o primeiro terço do prazo fixado para apresentação das propostas.</p> <p>Considera-se, no entanto, de maior relevância a clarificação dos aspetos necessários, quer à boa compreensão das peças do procedimento, quer à correta e integral execução do objeto do contrato a celebrar, pelo que se solicita ainda assim resposta às questões, em apelo do número 7 do artigo 50º do CCP.</p> <p>1. Relativamente à Iluminação Normal (artigo 6.2 do capítulo VI), os produtos de referência "Erco" não são identificados pelas características e especificações, designadamente: potência, temperatura de cor da luz, grau de proteção e dimensões. Solicita-se especificações técnicas para iluminação/estudo luminotécnico."</p> <p>Com os nossos melhores cumprimentos.</p>

6. Análise ao pedido de esclarecimento

Data	Descrição
	Não foi dada uma resposta ao pedido de esclarecimento.